



L. Dz. JRP/.../2010

Nowogrodziec, dnia 12 maja 2010 roku

Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczącej zamówienia publicznego nr ZP/03/2010 pn.
„Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków Nowogrodźcu”
ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 18.03.2010 roku pod nr 2010-030225

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 79

Czy przy izolacjach pionowych wykonywanych z mat bentonitowych należy w wycenie uwzględnić ścianki dociskowe dla zapewnienia prawidłowego działania izolacji.
Z jakiego materiału należy wykonać ścianki dociskowe?

Odpowiedź 79

Izolacje pionowe obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną tj. z mat bentonitowych bez ścianek dociskowych. Dopuszcza się wykonanie ww. izolacji z materiałów równoważnych.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji pionowych z innych materiałów niż maty bentonitowe, jeżeli tak to z jakich?

Odpowiedź 80

Odpowiedź jak w pytaniu 79.

Pytanie nr 81

Czy w przedmiarach zostały przewidziane rozbiórki żelbetowych umocnień skarp istniejących zbiorników (wykonane z monolitycznych, pełnych płyt żelbetowych oraz ażurowych płyt żelbetowych).
W której pozycji przedmiarów należy uwzględnić rozbiórki tych elementów oraz w jakim zakresie. Prosimy o podanie ilości tych rozbiórek.

Odpowiedź 81

Odpowiedź jak w piśmie nr JRP/81/2010 z dnia 10.05.2010 r. pytania 75 i 76.

Pytanie nr 82

W nawiązaniu do pisma nr L.Dz.JRP/36/2010 z dnia 07.04.2010 r. – odpowiedź na pytanie nr 11 – prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci dotyczą wskazane przez Zamawiającego „Świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru”? Ewentualnie korektę tej odpowiedzi poprzez wykreślenie pkt. 9.4.a).b.2/.

Odpowiedź 82

„Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru” powinny obejmować wszystkie urządzenia, instalacje i sieci wynikające z dokumentacji projektowej przy których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 roku nr 141 poz. 1189) wymagane jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku dozoru.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Jacek Ruchala