

WYKONAWCY

ZMIANA nr 1 Warunków Przetargu

dotyczącej zamówienia publicznego nr ZP/03/2011 pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowogrodziec – zlewnia PS 7 oraz Remont kanalizacji deszczowej ul. Bolesławiecka i Sienkiewicza w Nowogrodźcu”
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2011

Zgodnie z pkt. 13 Warunków Przetargu w uzasadnionych przypadkach Zamawiając może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Warunków Przetargowych.

Zmiana 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie

1. Studni \varnothing 1000 z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy minimum C 35/45 (B 45)
2. Studni kanalizacyjnych z elementów z tworzywa sztucznego \varnothing 400 (zamiast \varnothing 425)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych pod warunkiem, że studnie spełnią następujące wymagania:

- zostaną wykonywane są z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy minimum B - 45.
- elementach dennych prefabrykowany łącznie z kietą
- murowe przejścia zapewnią szczelne podłączenie rur kanalizacyjnych.
- elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelności będą łączone przy pomocy ślizgowych uszczelek elastomerowych.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni rozprężnych łączących rurociągi tłoczne z kanalizacją grawitacyjną studni. Wszystkie tego typu studnie mają być wykonane z PE.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Warunków Przetargowych.

Z poważaniem

Jacek Ruchała
Prezes Zarządu