

L.dz. JRP/25 /2019

Nowogrodziec, dnia 30.04.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1

dotyczy zamówienia sektorowego nr ZPR/01/2019 pn:
„Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC”.

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.hydrotech.ig.pl, oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 16.04.2019 roku pod nr 1180001

I. Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 1 IDW Warunków Przetargu Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Warunków Przetargu, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie wymogu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – pkt 9.2.3 ppkt. 2e) tj. **specjalisty ds. rozliczeń**, gdzie wymagacie Państwo, by osoba zatrudniona na tym stanowisku posiadała praktykę zawodową w rozliczaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, praktyki w pracy na podobnym stanowisku (tj. specjalisty ds. rozliczeń przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót instalacyjno - inżynierskich oraz robót drogowych) w tym:

– przy realizacji min 1 zakończonej inwestycji budowlanej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub **równoważne** o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000 PLN netto, tj. co miał na myśli Zamawiający określając wymóg doświadczenia w oparciu o warunki kontraktowe – równoważne, czyli jakie?

Proszę o podanie przykładowych warunków kontraktowych – **równoważnych**, celem spełnienia warunku w zakresie doświadczenia specjalisty ds. rozliczeń.

Odpowiedź 1:

W Warunkach Przetargowych w części I (IDW) na stronie 7 Zamawiający podał co oznaczają

warunki kontraktowe FIDIC – równoważne:

„W każdym przypadku występowania w niniejszej IDW zwrotu „Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne” rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).”

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 5 IDW Warunków Przetargu Zamawiający, ponownie analizując zapisy Warunków Przetargowych oraz pytania potencjalnych Oferentów, dokonuje zmiany warunku określonego w pkt 9.2.3 ppkt. 2e) IDW – po tekście „praktyka w pracy na podobnym stanowisku (tj.” skreśla się słowa „specjalisty ds. rozliczeń”, wymagania dot. specjalisty ds. rozliczeń otrzymują następujące brzmienie:

e)	<p>Specjalista ds. rozliczeń – jedna osoba do wykonywania obmiarów (obmiarowiec) posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. praktyka zawodowa w rozliczaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,2. praktyka w pracy na podobnym stanowisku (tj. przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót instalacyjno - inżynierskich oraz robót drogowych) w tym:<ul style="list-style-type: none">o przy realizacji min 1 zakończonej inwestycji budowlanej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000 PLN netto
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 2

W załączonym przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej pompowni przydomowych. Co wykonawca ma zrobić, jeżeli nie będzie możliwe odprowadzenie ścieków z poszczególnych budynków grawitacyjnie?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza odmienne rozwiązania projektowe niż zasugerowano w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli zmiana ta jest konieczna do osiągnięcia celu projektu.

Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych sytuacjach, w których nie będzie możliwości wykonania przyłącza grawitacyjnie, wykonanie przepompowni przydomowej zasilanej z wewnętrznej instalacji energetycznej przyłączanego budynku wraz z wpięciem rurociągiem tłocznym do studni małogabarytowej przy granicy nieruchomości.

Szacujemy, że takich przypadków nie powinno być więcej niż 2 % przyłączy. W związku z

powyższym uzupełniono przedmiar robót o pozycję nr. 62 – wykonanie kompletnej przepompowni przydomowej z rurociągiem tłocznym, wykonaniem zasilania i jej uruchomieniem.

W „Przedmiarze robót” dodaje się następującą pozycję:

Lp.	Kod	PFU / WWiORB	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa, PLN	Wartość netto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
Podzadanie 2 : "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Wykrotach" - Roboty niekwalifikowane							
IV. Budowa przyłączy kanalizacyjnych (CPV: 45100000-8, 45232410-9, 45232423-3, 45310000-3)							
62	RBM	PFU-1, WW-11, WW-12	Wykonanie kompletnej przepompowni przydomowej, prefabrykowanej z tworzyw sztucznych Ø 800 mm z pierścieniem woporowym, wyposażona w pompę z nożem tnącym, stopę sprzęgającą wraz z montażem i podłączeniem oraz rozruchem mechanicznym i technologicznym, w tym - Rurociąg tłoczny - Zasilanie przepompowni przydomowej z instalacji wewnętrznej, - Szafka sterownicza SZPD - Uziom	kpl.	6,00		

Pytanie 3

W załączniku nr 1a do oferty w pkt. 22 wymagane jest ubezpieczenie od skutków błędów projektowych. Czy w świetle tego, że wykonawca wykonuje zaprojektowaną przez siebie sieć kanalizacyjną, takie ubezpieczenie ma sens?

Odpowiedź 3

W załączniku nr 1a do oferty Zamawiający skreśla pkt. 22 w całości.

Jednocześnie w „Warunkach szczególnych” część III Warunków Przetargu skreśla się w całości Klauzulę 18.5 [Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych] oraz Klauzulę 18.6 [Zakaz wyłączenia].

II. Przedłużenie terminu składania ofert

Na podst. pkt. 13 ppkt. 7 IDW Warunków Przetargu, w związku z wprowadzeniem istotnych zmian Warunków Przetargu, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** o dodatkowy czas na dokonanie zmian w ofertach:

Miejsce, w którym dokonano zmiany Część I Warunków Przetargu (IDW)

1) *Zmianie ulega pkt. 20 ppkt. 1 i 2 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty].*

1. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, BOK (parter) w nieprzekraczalnym terminie:*

<i>do dnia</i>	14.05.2019	<i>do godz.</i>	10.00
----------------	-------------------	-----------------	--------------

2. *Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:*

**"Hydro-Tech" Spółka z o.o.
ul. Młyńska 3a, 59-730 Nowogrodzic**

Oferta w postępowaniu na:

Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami.” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC

Nie otwierać przed dniem: 14.05.2019 r. godzina 10.30 „

2) *Zmianie ulega pkt. 21 ppkt. 1 [Miejsce i termin otwarcia ofert].*

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, Pokój JRP (I piętro).

<i>w dniu</i>	14.05.2019	<i>o godz.</i>	10.30
---------------	-------------------	----------------	--------------

III. Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Oferentów, dokonuje następujących zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu:

Miejsce, w którym dokonano zmiany Ogłoszenie o zamówieniu

1) Zamawiający dokonuje zmiany warunku określonego w pkt 11.2.3 ppkt. 2e) Ogłoszenia o zamówieniu – po tekście „praktyka w pracy na podobnym stanowisku (tj.” skreśla się słowa „specjalisty ds. rozliczeń”, wymagania dot. specjalisty ds. rozliczeń otrzymują następujące brzmienie:

e)	<p>Specjalista ds. rozliczeń – jedna osoba do wykonywania obmiarów (obmiarowiec) posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie:</p> <p>3. praktyka zawodowa w rozliczaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,</p> <p>4. praktyka w pracy na podobnym stanowisku (tj. przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót instalacyjno - inżynierskich oraz robót drogowych) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">○ przy realizacji min 1 zakończonej inwestycji budowlanej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000 PLN netto
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Zmianie ulega pkt. 17 ppkt. 1 [Miejsce i termin złożenia oferty] Ogłoszenia o zamówieniu.

1. *Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, BOK (parter) w nieprzekraczalnym terminie:*

<i>do dnia</i>	14.05.2019	<i>do godz.</i>	10.00
----------------	-------------------	-----------------	--------------

2) Zmianie ulega pkt. 17 ppkt. 1 [Miejsce i termin otwarcia ofert].

1. *Otwarcie ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej, w siedzibie Zamawiającego w Nowogrodźcu, ul. Młyńska 3a, pokój JRP (I piętro).*

<i>w dniu</i>	14.05.2019	<i>o godz.</i>	10.30
---------------	-------------------	----------------	--------------

z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Janek Ruchala

Załączniki:

1. Przedmiar robót z dnia 30.04.2019 zmieniony
2. Załączniki do IDW w tym załącznik 1a zmieniony