



L.dz. JRP/20/2019

Nowogrodziec, dnia 9.05.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
nr 2

dotyczy zamówienia sektorowego nr ZPR/01/2019 pn:
„Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC”.

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.hydrotech.ig.pl, oraz na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
w dniu 16.04.2019 roku pod nr 1180001

I. Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 1 IDW Warunków Przetargu Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Warunków Przetargu, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie zaproponowanych w przedmiarze zamówienia studzienek kanalizacyjnych: czy na głównym kolektorze sieci kanalizacyjnej, którego trasa biegnie w jezdni (o czym świadczy ilość nawierzchni do odtworzenia) faktycznie należy zaprojektować i wybudować studzienki tworzywowe średnicy 425 mm zgodnie z przedmiarem robót ?

W PFU występują rozbieżności w opisie rodzaju studzienek. Na stronie 27 PFU jest mowa o studzienkach tworzywowych średnicy 425 mm i betonowych 1000 mm, natomiast na stronie 87 PFU występują studnie tworzywowe śr. 600 mm i tworzywowe śr. 1000 mm.


Proszę o wyjaśnienie jakie studzienki przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 4:

Tak, również na kolektorze głównym studnie przelotowe wykonać jako typowe studnie systemowe z tworzywa sztucznego PVC425.

Pozostałe studnie początkowe, połączeniowe oraz kaskadowe wykonać jako typowe z kręgów betonowych DN1000.

Należy stosować się do zapisów na stronie 27 PFU i tak należy wycenić.


Krzysztof Ruchala
Krzysztof Ruchala