

L.Dz. JRP/06/2020

Nowogrodzic, 22 stycznia 2020 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
nr 2**

dotyczy zamówienia nr ZPR/02/2020 pn:  
**„Dostawa serwerów wraz z niezbędną infrastrukturą”**

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego  
[www.bip.hydrotech.ig.pl](http://www.bip.hydrotech.ig.pl), oraz na stronie internetowej  
[www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)  
w dniu 15.01.2020 roku pod nr 1227203

Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 1 IDW Zapytania ofertowego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Zapytania ofertowego, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


**Pytanie 4**

Dotyczy punktu 3.2.Szafa rack 19" (1 sztuka)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast drzwi bocznych były osłony bez zawiasów, z zamontowanymi zamkami w komplecie?

**Odpowiedź 4**

Tak, może być taka wersja.

  
Pozdrawiam  
Jacek Ruchala