

PYTANIA I ODPOWIEDZI
nr 1

dotyczy zamówienia nr ZPR/09/2020 pn:
**„Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na terenie SSEMP w Wykrotach do działki nr 1351/11”**

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się
na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.hydrotech.ig.pl,
w dniu 21.07.2020 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podst. pkt. 13 ppkt. 1 IDW Warunków Przetargu, Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści zapisów Warunków Przetargu, stąd Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zgodnie z projektem przy budowie sieci **kanalizacji deszczowej** z rur PP Ø 500 mm zastosowano studnie rewizyjne inspekcyjne, włazowe z tworzywa sztucznego polietylenu o średnicy wewnętrznej trzonu studzienki Ø 1200 mm.


Ze względu na to, że termin wykonania zadania jest bardzo krótki, a studzienki z tworzywa sztucznego są wykonywane na zamówienie z realizacją do 12 tygodni, prosimy o wyrażenie zgody na zamianę studni tworzywowych Ø 1200 mm na studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm z dnem betonowym monolitycznym.

Ponadto przy budowie **sieci kanalizacyjnej** z rur PCV Ø 200 mm prosimy o wyrażenie zgody na zamianę studni betonowych Ø 1200 mm na studnie betonowe Ø 1000 mm.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zamiany tj.:

- przy budowie kanalizacji deszczowej wyraża zgodę na zamianę studni tworzywowych Ø 1200 mm na studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm z dnem betonowym monolitycznym, oraz
- przy budowie kanalizacji sanitarnej wyraża zgodę na zamianę studni betonowych Ø 1200 mm na studnie betonowe Ø 1000 mm.

z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Jacek Ruchała